



JELMAGYARÁZAT:

- Megfelelő elosztó
- Áramközi vezék, sziljesztetlen szerek, védősídra húzott H07V-K 450/750V sodrott fémvezék
- WDK 25040 25x40mm; WDK 25025 25x25mm vezetékcsatorna; méretek terven jelölve
- Képfüggő kapcsoló, sziljesztve szerelve, pf:1,1m;
- Legrand Voleno fehér
- Vékett kiálló Legrand Voleno IP44 kétszínű kapcsoló 10A, 230V, szerelés átlátszóan
- Normál üzemű csatlakozó, 230V, 16A 2p+F, sziljesztett, pf:0,4m, ill. a jelzett hosszúságon
- Legrand Voleno fehér
- Szűkelemes üzemű csatlakozó, 230V, 16A 2p+F, beépített földszálalás vezetékek, rétegzett
- Legrand Voleno Pro
- Lámpatestek:
- Lámpatestek nemvezetve szerelve
- IBV 771 Focourte LED 29W 440lm 4000K
- COOPER Cornus LED biztonsági világítási lámpatest, 3h árhídolási idővel, készletként üzemre, a szükséges piktogramokkal, fúró, illetve nemvezetve szerelve



Feszültség: 3x230/400V 50Hz
Áramütés elleni védelem: TN-S

TERVEZŐ CÉG:

BauComPlan Kft

1096 Budapest
Thaly K. u. 10.

e-mail: bozoju@gmail.com mobil tel.: 06/20/392-6720

BAU

COM

PLAN

MEGRENDELŐ:

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

1067 Budapest, Eötvös u. 7.

MUNKAMEGNEVEZÉSE:

Villamos kiviteli terv

Filmtár kialakítás - Földszint

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

Villamos installáció

V-01.0

FELELŐS TERVEZŐ:	ÉPÜLETGÉPÉSZ:	ÉPÜLETVILLAMOSÁG:	LÉPTÉK:	DÁTUM:
Bozóki Judit	Pilz Norbert	Nagy Julietta	M=1:50	2017.11.
E1 01-4490	G1 01-1666	V1 01-3564		