

JELMAGYARÁZAT:

- Meglévő elosztó
- Áramköri vezeték, süllyesztetten szerelt, védőcsőbe húzott H07V-K 450/750V sodrott rézvezeték
- Áramköri vezeték, alaprajzon, illetve SZE elosztóban jelzett típusú
- WDK 25040 25x40mm; WDK 25025 25x25mm vezetékcsatorna; méretek terven jelölve
- EPH sín OBO 1801 VDE falra szerelve, polcsín és gépészeti csövek bekötése
- Kétpólusú kapcsoló, süllyesztve szerelve, pf:1,1m; Legrand Valena fehér
- Kétpólusú váltókapcsoló, süllyesztve szerelve, pf:1,1m; Legrand Valena fehér
- 3P, ipari takozott kapcsoló, falra készülék mellé szerelve, IP54, a jelzett mértben (jelöletlen: 20A)
- Normál üzemű csatlakozó, 230V, 16A 2p+F, süllyesztett, pf:0,4m, ill. a jelzett magasságban Legrand Valena fehér
- Szünetmentes üzemű csatlakozó, 230V, 16A 2p+F, beépített túlfeszültség levezetővel, reteszelt Legrand Valena piros
- Ventilátor motor

Lámpatestek:

- L1 — Lámpatestek mennyezetre szerelve IBV 771 Favourite LED 29W 4400lm 4000°K
- COOPER Cronus LED biztonsági világítási lámpatest, 3h áthidalási idővel, készenléti üzemre, a szükséges piktogrammokkal, falra, illetve mennyezetre szerelve

ÉSZAK

Feszültség: 3x230/400V 50Hz
Áramütés elleni védelem: TN-S

TERVEZŐ CÉG:

BauComPlan Kft 1096 Budapest, Thaly K. u. 10.
e-mail: bozoju@gmail.com mobil tel.: 06/20/392-6720

MEGRENDELŐ:
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
1067 Budapest, Eötvös u. 7.

MUNKAMEGNEVEZÉSE:

Villamos kiviteli terv
Irattár kialakítás - Félemelet

RAJZ MEGNEVEZÉSE:
Villamos installáció

V-02.0

FELELŐS TERVEZŐ:	ÉPÜLETGÉPÉSZ:	ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:	LÉPTÉK:	DÁTUM:
Bozóki Judit E1 01-4490	Pilz Norbert G1 01-1666	Nagy Julietta V1 01-3564	M=1:50	2017.11.